溪海國民小學 107 學年度「健康促進學校」活動

『 維護飲水衛生 』成果照片

定期清洗水塔

定期更換濾水器濾心

定期檢測水質



輝揚環境檢測股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
電　話：(03)3161590
傳　真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：溪海國民小學
業　別：(業者自填)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市大園區溪海里11鄰和平西路一段420號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司
採樣日期：108 年 02 月 14 日 13 時 42 分
收樣日期：108 年 02 月 14 日 15 時 45 分
報告日期：108 年 02 月 20 日
報告編號：IC108H021416

是否經認可	檢測項目	單位	樣品名稱／編號及檢測值 B103 二乙 H021416-01	公告標準值	檢測方法	備註
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
	總菌落數	CFU/mL	80	*	NIEA E204.55B	
	以下空白					

備註：1. 本報告已由認可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 檢測項目有標示"★"者，表示該檢測項目經行政院環保署認可，並依公告檢測方法分析。
4. 低於方法偵測極限之測定值以"N.D."表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
5. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人（簽章）：

檢驗室主管（簽名蓋章）：許桂秋

報告專用章
輝揚環境檢測(股)公司

水質檢測報告(108.02)