

桃園市溪海國小教室光度測量成果相片

日期：108年5月21日

活動名稱：教室光度測量



照片說明：教室課桌測量



照片說明：教室課桌測量



照片說明：教室課桌測量



照片說明：教室黑板測量



照片說明：教室黑板測量

溪海國小各年級教室光度測量紀錄表

測量日期：108年5月22日

年級	教室	黑板				課桌				備註												
		照度 (lx)	照度 (lx)	照度 (lx)	照度 (lx)	照度 (lx)	照度 (lx)	照度 (lx)	照度 (lx)													
一年級	一年級甲	1892	579	398	118	554	777	789	115	512	26	19	118	75	513	523	481	26	1	100%	100%	
	一年級乙	1718	581	387	121	558	822	806	118	689	748	35	17	123	75	524	529	571	26	2	100%	100%
二年級	二年級甲	181	537	388	127	583	642	876	175	742	793	13	13	133	829	834	691	675	13	2	100%	100%
	二年級乙	587	577	389	112	622	114	817	131	828	842	16	12	273	889	791	718	719	26	3	97%	100%
三年級	三年級甲	116	569	386	126	612	236	818	181	735	117	11	14	84	888	589	562	589	26	3	97%	100%
	三年級乙	25	537	382	122	598	628	817	189	822	841	16	12	167	742	589	611	718	26	3	97%	100%
四年級	四年級甲	879	628	387	118	688	388	1113	113	818	882	16	12	391	142	589	571	518	26	3	97%	100%
	四年級乙	342	588	377	109	688	484	888	182	886	886	16	12	391	142	589	571	518	26	3	97%	100%
五年級	五年級甲	282	622	388	125	671	622	888	188	888	888	16	12	361	142	589	471	518	26	3	97%	100%
	五年級乙	1212	688	388	128	812	812	1382	118	888	878	16	12	118	112	688	589	518	26	3	97%	100%
六年級	六年級甲	676	645	391	128	812	812	1382	118	888	878	16	12	118	112	688	589	518	26	3	97%	100%
	六年級乙	1888	678	391	122	822	788	1422	121	912	912	16	12	118	112	688	589	518	26	3	97%	100%
合計	總計	1888	678	391	122	822	788	1422	121	912	912	16	12	118	112	688	589	518	26	3	97%	100%

備註：1. 照度單位為勒克斯 (lx)。
2. 照度計為非接觸式，測量時請保持適當距離 (約 1.5m)。
3. 照度計測量時，請注意光線是否直射到照度計上。
4. 照度計測量時，請注意光線是否直射到照度計上。

溪海國小教務處 108年5月22日

照片說明：各班教室光度測量紀錄