


溪海國民小學學校教室採光照明測量紀錄表

填表日期： 109 年 6 月 24 日、29日


| 度 (LUX) 置 班別 | 課 桌 部 分 | | | | | | | | | | | | 黑 板 部 分 | | | | | | | 測量時間與天候 | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|---------|--------|--------|---|
| | 課 桌 面 照 度 (Lux) | | | | | | | | | | 燈 具 | | 黑 板 面 照 度 (Lux) | | | | | 燈 具 | | 月 日 | 時 間 | 天 候 | |
| | 前右 | 前中 | 前左 | 中前 | 中中 | 中後 | 後右 | 後中 | 後左 | 平均值 | W/管 | 盞 | 左上(1) | 左下(2) | 中間 | 右上(4) | 右下(5) | 平均值 | W/管 | | | | 盞 |
| 一年甲班 | 719 | 578 | 512 | 520 | 514 | 408 | 410 | 562 | 541 | 529 | 36 | 12 | 520 | 502 | 487 | 551 | 508 | 514 | 36 | 4 | 6/24 | 13:15 | 晴 |
| 一年乙班 | 495 | 620 | 721 | 527 | 630 | 496 | 455 | 434 | 421 | 533 | 36 | 12 | 532 | 502 | 501 | 504 | 460 | 500 | 36 | 4 | 6/24 | 13:15 | 晴 |
| 一年丙班 | 524 | 400 | 674 | 506 | 412 | 605 | 520 | 492 | 498 | 514 | 36 | 12 | 510 | 506 | 600 | 920 | 743 | 656 | 36 | 4 | 6/24 | 13:15 | 晴 |
| 二年甲班 | 545 | 672 | 532 | 530 | 717 | 638 | 416 | 457 | 401 | 545 | 36 | 12 | 745 | 670 | 570 | 638 | 504 | 625 | 36 | 4 | 6/24 | 13:15 | 晴 |
| 二年乙班 | 575 | 831 | 724 | 638 | 820 | 826 | 456 | 812 | 424 | 678 | 36 | 12 | 622 | 507 | 500 | 513 | 501 | 529 | 36 | 4 | 6/24 | 13:15 | 晴 |
| 三年甲班 | 613 | 453 | 620 | 524 | 610 | 674 | 548 | 624 | 406 | 739 | 36 | 12 | 501 | 500 | 527 | 772 | 607 | 581 | 36 | 4 | 6/24 | 13:15 | 晴 |
| 三年乙班 | 537 | 504 | 459 | 615 | 627 | 542 | 519 | 601 | 542 | 549 | 36 | 12 | 521 | 454 | 509 | 727 | 604 | 563 | 36 | 4 | 6/24 | 13:15 | 晴 |
| 四年甲班 | 706 | 624 | 572 | 726 | 710 | 694 | 820 | 900 | 803 | 728 | 36 | 12 | 520 | 546 | 503 | 820 | 713 | 620 | 36 | 4 | 6/24 | 13:15 | 晴 |
| 四年乙班 | 478 | 630 | 712 | 603 | 719 | 606 | 542 | 549 | 650 | 535 | 36 | 12 | 504 | 500 | 515 | 619 | 518 | 531 | 36 | 4 | 6/24 | 13:15 | 晴 |
| 五年甲班 | 471 | 705 | 551 | 403 | 604 | 447 | 517 | 820 | 624 | 571 | 36 | 12 | 648 | 513 | 473 | 572 | 581 | 557 | 36 | 2 | 6/24 | 13:15 | 晴 |
| 五年乙班 | 696 | 850 | 950 | 620 | 726 | 730 | 745 | 813 | 702 | 759 | 36 | 12 | 550 | 507 | 550 | 576 | 558 | 654 | 36 | 2 | 6/24 | 13:15 | 晴 |
| 六年甲班 | 841 | 647 | 855 | 700 | 875 | 695 | 717 | 634 | 827 | 822 | 36 | 12 | 523 | 520 | 506 | 500 | 627 | 535 | 36 | 2 | 6/24 | 13:15 | 晴 |
| 六年乙班 | 829 | 895 | 920 | 598 | 605 | 553 | 692 | 730 | 719 | 727 | 36 | 12 | 644 | 547 | 509 | 624 | 548 | 574 | 36 | 2 | 6/24 | 13:15 | 晴 |

依圖1之位置以桌面高度為基準，使用照度計所得之照度值(LUX)記錄於表上，再以各值之和除以9，則為平均值。



圖一課桌部分測量位置圖(測量高度:桌面水平照度)

依圖2之位置以黑板面為基準，使用照度計所得之照度值(LUX)記錄於表上，再以各值之和除以5，則為平均值。



圖二黑板部分測量位置圖(測量面:黑板面垂直度)

說明：

1. 測量單位為燭光 (LUX)
2. 依據教育部公報學校一般教室照明標準為：
※桌面照度不低於三五〇燭光 (LUX) ※黑板照度不低於五〇〇燭光 (LUX)
3. 本校測量結果：黑板及桌面照度平均值皆達標準。
4. 檢視一年甲班有2支燈管不亮，請總務處協助更換。

測量者：

護理師張雅萍

總務主任：

總務主任呂龍興

校長：

溪海國小校長蔡淑華