

## (103 年 1-4 月)各組用電用水異常改善情形追蹤檢討報告

### 1. 用電異常檢討：

機關 名稱	異常原因	改善進度說明	上級機關輔導考核小組 督導說明																					
臺南市善化區大成國民小學	1.本校麵包廠於 1-4 月之麵包產量較去年同期多出 10826 顆。 2.本校去年寒假未開設任何冬令營，但今年開辦 13 場，其中包含 1 班烘焙班。 3.今年 3-4 月辦理 2 場親職教育講座，較去年增加 1 場，而在視聽教室因考量人數眾多，有開空調。	1.本校 101 年及 102 年用電總度數如下供參： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>1-2 月</th> <th>3-4 月</th> <th>5-6 月</th> <th>7-8 月</th> <th>9-10 月</th> <th>11-12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>97589</td> <td>116101</td> <td>123791</td> <td>58375</td> <td>93820</td> <td>112812</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>92144</td> <td>75286</td> <td>120394</td> <td>96276</td> <td>90695</td> <td>108439</td> </tr> </tbody> </table> 2.學校為地區中心學校，本學年度一年級新生又較去年新增二班，學校活動辦理多樣化為增班主因，因應全校職員生人數增加、辦理活動增多，實無法有效將用電度數降低。	年度	1-2 月	3-4 月	5-6 月	7-8 月	9-10 月	11-12 月	101	97589	116101	123791	58375	93820	112812	102	92144	75286	120394	96276	90695	108439	
年度	1-2 月	3-4 月	5-6 月	7-8 月	9-10 月	11-12 月																		
101	97589	116101	123791	58375	93820	112812																		
102	92144	75286	120394	96276	90695	108439																		