

台南市東區裕文國小教室採光測量記錄表

測量日期：104年 2月 13日

照 度 (Lux)	位 置	黑板部分 500Lux									課桌部分 350Lux									時間	天氣		
		上 右	上 中	上 左	下 右	下 中	下 左	後 右	後 中	後 左	平 均	前 右	前 中	前 左	中 右	中 央	中 左	後 右	後 中			後 左	平 均
班 別																							
一年一班		980	950	920	1040	900	1080	990	880	910	961	840	770	710	850	780	650	820	750	690	762	13:00	晴
一年二班		970	930	1010	860	820	910	920	890	870	909	940	830	610	1010	860	720	1100	980	820	874	13:05	晴
一年三班		960	940	970	900	830	820	910	940	950	913	720	690	640	920	840	750	1010	920	820	812	13:10	晴
一年四班		980	950	890	960	950	850	920	950	910	929	960	880	790	1020	840	710	990	910	710	868	13:15	晴
一年五班		930	970	950	900	880	860	910	920	950	919	950	870	650	990	820	640	1020	860	640	827	13:20	晴
一年六班		1080	1000	920	900	1100	900	950	970	980	978	790	620	650	790	730	620	850	830	750	737	13:25	晴
二年一班		810	860	800	1060	930	870	890	880	870	886	550	520	510	520	500	430	570	540	430	508	13:30	晴
二年二班		790	830	810	990	870	760	780	800	820	828	560	480	430	570	540	480	550	440	420	497	13:35	晴
二年三班		920	920	890	980	1280	1010	1000	1020	940	996	840	750	640	890	720	490	950	840	710	759	13:40	晴
二年四班		990	930	850	1020	970	1050	970	990	1100	986	690	510	450	730	490	430	700	490	370	540	13:45	晴
二年五班		970	1010	980	980	990	980	1000	1010	989	989	770	510	420	680	540	420	690	490	380	544	13:50	晴
二年六班		980	950	1050	930	880	860	940	950	930	941	950	820	610	1040	850	640	1100	900	710	847	13:55	晴
三年一班		930	920	990	890	870	860	910	900	950	913	590	610	530	630	580	560	740	660	510	601	14:00	晴
三年二班		1050	930	1040	980	960	1050	1010	980	970	997	950	860	630	1000	820	630	990	930	750	840	14:05	晴
三年三班		960	920	970	920	850	820	900	910	940	910	680	610	800	730	690	1030	930	790	650	768	14:10	晴
三年四班		990	870	740	950	850	820	870	860	890	871	930	830	710	1050	790	660	1040	890	680	842	14:15	晴
三年五班		820	850	830	980	850	830	860	840	880	860	830	610	550	790	650	630	840	650	740	699	14:20	晴
三年六班		830	860	790	950	870	790	840	850	900	853	870	680	610	910	760	540	930	770	640	746	14:25	晴
三年七班		950	920	900	920	920	950	930	940	900	926	820	740	660	870	750	540	890	860	690	758	14:30	晴
四年一班		950	920	900	920	920	950	930	940	900	926	820	740	660	870	750	540	890	860	690	758	14:35	晴
四年二班		890	830	880	950	980	880	910	890	940	906	740	520	440	770	520	410	720	500	390	557	14:40	晴
四年三班		1040	950	800	1090	1070	1100	1010	900	970	992	740	500	400	710	480	400	710	440	350	526	14:45	晴
四年四班		1020	990	1010	990	980	960	1000	980	990	991	820	790	730	890	790	620	880	780	700	778	14:50	晴
四年五班		840	900	1060	1040	1050	900	1030	1040	1050	990	590	610	530	630	580	560	740	660	510	601	14:55	晴
四年六班		930	920	990	890	870	860	910	900	950	913	950	860	630	1000	820	630	990	930	750	840	15:00	晴
五年一班		960	920	970	920	850	820	900	910	940	910	720	690	640	920	840	750	1010	920	820	812	13:00	晴
五年二班		990	870	740	950	850	820	870	860	890	871	960	880	790	1020	840	710	990	910	710	868	13:05	晴
五年三班		820	850	830	980	850	830	860	840	880	860	950	870	650	990	820	640	1020	860	640	827	13:10	晴
五年四班		830	860	790	950	870	790	840	850	900	853	790	620	650	790	730	620	850	830	750	737	13:15	晴
五年五班		950	920	900	920	920	950	930	940	900	926	530	480	420	550	510	430	580	550	430	498	13:20	晴
五年六班		960	920	970	920	850	820	900	910	940	910	720	690	640	920	840	750	1010	920	820	812	13:25	晴

檢測標準：教室桌面照度不低於 350lux 且燈光不閃爍。

教室黑板照度不低於 500lux 且黑板不反光。

結論與建議：本次採光檢測教室桌面照度和黑板照度均未低於標準且未發現燈光有閃爍情形。

台南市東區裕文國小教室採光測量記錄表

測量日期：104年 2月 13日

照 度 (Lux)	位 置	黑板部分 500Lux										課桌部分 350Lux								時間	天氣		
		前 右	前 中	前 左	中 右	中 中央	中 左	後 右	後 中	後 左	平 均	前 右	前 中	前 左	中 右	中 中央	中 左	後 右	後 中			後 左	平 均
班 別																							
六年一班		950	920	900	920	920	950	930	940	900	926	820	740	660	870	750	540	890	860	690	758	13:30	晴
六年二班		890	830	880	950	980	880	910	890	940	906	740	520	440	770	520	410	720	500	390	557	13:35	晴
六年三班		1040	950	800	1090	1070	1100	1010	900	970	992	740	500	400	710	480	400	710	440	350	526	13:40	晴
六年四班		1020	990	1010	990	980	960	1000	980	990	991	820	790	730	890	790	620	880	780	700	778	13:45	晴
六年五班		840	900	1060	1040	1050	900	1030	1040	1050	990	590	610	530	630	580	560	740	660	510	601	13:50	晴
音樂教室		930	920	990	890	870	860	910	900	950	913	950	860	630	1000	820	630	990	930	750	840	13:55	晴
電腦教室		1050	930	1040	980	960	1050	1010	980	970	997	950	860	630	1000	820	630	990	930	750	840	14:00	晴
自然教室		960	920	970	920	850	820	900	910	940	910	680	610	800	730	690	1030	930	790	650	768	14:05	晴
英語教室		990	870	740	950	850	820	870	860	890	871	930	830	710	1050	790	660	1040	890	680	842	14:10	晴

檢測標準：教室桌面照度不低於 350lux 且燈光不閃爍。

教室黑板照度不低於 500lux 且黑板不反光。

結論與建議：本次採光檢測教室桌面照度和黑板照度均未低於標準且未發現燈光有閃爍情形。