

# 臺南市東區裕文國小103學年度健康促進 上下學期測光檢查

一、活動項目： 測光檢查

二、活動日期： 103年08月29日、 104年02月13日

三、活動地點： 各教室。

四、活動說明： 教室桌面照度不低於350lux且燈光不閃爍。

教室黑板照度不低於500lux且黑板不反光。



說明：樂學樓桌面照明度473Lux



說明：樂學樓黑板照明度607Lux



說明：彩虹樓桌面照明度768Lux



說明：彩虹樓黑板照明度790Lux



說明：智慧樓桌面照明度719Lux



說明：智慧樓黑板照明度719Lux



說明：智慧樓全面平均照明度547Lux



說明：彩虹樓全面平均照明度756Lux