

# 「加強政府機關及學校節約能源措施」修正對照表

修正規定	原規定	說明
肆、執行單位：		
<p>一、<u>中央執行單位</u>：行政院暨所屬<u>各級</u>行政機關及學校。</p> <p>二、<u>地方執行單位</u>：台北市政府、高雄市政府、各縣市政府暨所屬<u>各級</u>行政機關及學校。</p>	<p>一、行政院暨所屬行政機關及學校。</p> <p>二、台北市政府、高雄市政府、各縣市政府暨所屬行政機關及學校。</p>	文字修正
伍、實施事項		
二、採行措施		
<p>(一)汰舊換新或整體節能改造：</p> <p>3、配合公務機關財產使用年限規定，中央空調主機使用超過8年，窗、箱型、<u>分離式</u>冷氣機使用超過5年且效率低於經濟部能源局公告之能源基準者，可委請空調專業技師或廠商進行節能效益評估分析後，並<u>逐年編列預算</u>予以汰換。</p> <p><u>5、交通號誌燈、出口指示燈、避難方向指示燈及消防指示燈辦理汰舊換新，應採用省電LED應用產品。</u></p>	<p>(一)汰舊換新或整體節能改造：</p> <p>3、配合公務機關財產使用年限規定，中央空調主機使用超過8年，窗、箱型冷氣機使用超過5年且效率低於經濟部能源局公告之能源基準者，可委請空調專業技師或廠商進行節能效益評估分析，並予以汰換。</p>	<p>1. 新增分離式冷氣機</p> <p>2. 文字修正</p> <p>本項新增</p>
<p>(二)節約用電：</p> <p>1、衣著</p> <p>夏季上班時除特定場所（總統府國父紀念月會、就職宣誓典禮、以國際禮儀接待外賓之場合、頒獎典禮、受邀參加國際性會議、宴會等）外，<u>不用</u>穿</p>	<p>1、衣著</p> <p>夏季上班時除特定場所（總統府國父紀念月會、就職宣誓典禮、以國際禮儀接待外賓之場合、頒獎典禮、受邀參加國際性會議、宴會等）外，儘量避</p>	文字修正

修正規定	原規定	說明
<p>西裝、打領帶，改穿輕便衣服。</p> <p>2、空調</p> <p>(1) 採責任分區管理，控制<u>辦公室、會議室及教室等空間</u>溫度設定適溫(26~28℃)，並視需要配合電風扇使用。</p> <p>3、照明</p> <p>(3) 走廊及通道等照明需求較低的場所，可設定隔蓋開燈或減少燈管數；<u>白天如照度足夠，可不必要開燈。</u>需高照度的場所，於基礎照明下增設局部照明。</p> <p><u>(8) 禁用傳統白熾燈泡，汰舊換新一律採用高效率燈管(泡)。</u></p> <p><u>(9) 中午休息時間，關閉不必要之基礎照明及辦公事務機器。</u></p> <p>6、事務機器及其他</p> <p>(2) 長時間不使用(如開會、公出、下班或假日等)之用電器具或設備(如電腦<u>及其螢幕與喇叭、印表機、影印機、飲水機</u>等)，應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。</p> <p><u>(4) 電熱水器應汰換為高效率熱泵系統，並可整合現有空調</u></p>	<p>免穿西裝、打領帶，改穿輕便衣服。</p> <p>2、空調</p> <p>(1) 採責任分區管理，控制<u>室內</u>空調溫度於26~28℃；視需要配合電風扇使用。</p> <p>3、照明</p> <p>(3) 走廊及通道等照明需求較低的場所，可設定隔蓋開燈或減少燈管數；需高照度的場所，於基礎照明下增設局部照明。</p> <p>6、事務機器及其他</p> <p>(2) 長時間不使用(如開會、公出、下班或假日等)之用電器具或設備(如電腦、影印機等)，應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。</p>	<p>文字修正</p> <p>文字修正 3、(3)，並新增 3、(8)~(9)項</p> <p>文字修正 6、(2)，並新增 6、(4)項</p>

修正規定	原規定	說明
<p><u>系統，供應部分冷能，以減少空調用電。</u></p>		
<p>四、自我評量及檢討：</p>		
<p>(一)各執行單位之用電量應與<u>前一年度</u>同期之用電量作比較，無特殊理由，用電不得成長。</p> <p>1、夏月用電比較：各執行單位夏月用電度數(電費收據屬逐月收費者，採合計8月份及9月份電費收據上之用電度數；電費收據屬隔月收費者，採8月份或9月份電費收據上之用電度數)與<u>前一年度</u>同月份比較。</p> <p>2、年度用電比較：各執行單位年度用電度數(合計1-12月份電費收據上之用電度數)與<u>前一年度</u>比較。</p>	<p>(一)各執行單位之用電量應與<u>去年</u>同期之用電量作比較，無特殊理由，用電不得成長。</p> <p>1、夏月用電比較：各執行單位夏月用電度數(電費收據屬逐月收費者，採合計8月份及9月份電費收據上之用電度數；電費收據屬隔月收費者，採8月份或9月份電費收據上之用電度數)與<u>去年</u>同月份比較。</p> <p>2、年度用電比較：各執行單位年度用電度數(合計1-12月份電費收據上之用電度數)與<u>上</u>年度比較。</p>	<p>文字修正</p>
<p>五、教育訓練：</p>		
<p>(二)將節約能源列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法；<u>並派員參加節約能源相關研討(習)會。</u></p>	<p>(二)將節約能源列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法。</p>	<p>增加參加節約能源相關研討(習)會</p>
<p><u>(四)舉辦內部節能競賽活動，鼓勵全員參與落實節約能源。</u></p>		<p>本項新增</p>
<p>陸、督導及成效考核：</p>		
<p>二、考核獎懲機制：</p>		

修正規定	原規定	說明
<p>(一)依各執行單位節約能源成效彙整分析結果，經濟部得會同行政院研究發展考核委員會邀集相關機關與專家組成評鑑小組，以考核各執行單位節約能源執行成效。<u>成效考核結果及處理原則如下：</u></p> <p><u>1、獲評定為執行績優之執行單位，由其所屬上級機關對該機關或學校首長及執行有功人員，予以敘獎。</u></p> <p><u>2、獲評定為自行檢討改善之執行單位，由其所屬上級機關通知評鑑結果，請該執行單位自行檢討用電指標合理性與自行實施節能改善，以降低用電指標值。</u></p> <p><u>3、獲評定為執行不佳之執行單位，應限期向其上級督導主管機關敘明用電成長理由或提出改善執行報告，併同下次評鑑考核時接受複核。</u></p> <p><u>4、未填報前述夏月或年度用電暨相關資料之執行單位，由其所屬上級機關追究未填報原因。</u></p> <p><u>5、獲評定為填報資料有誤之執行單位，由其所屬上級</u></p>	<p>(一)依各執行單位節約能源成效彙整分析結果，經濟部得會同行政院研究發展考核委員會邀集相關機關與專家組成評鑑小組，以考核各執行單位節約能源執行成效，<u>必要時辦理實地評鑑。</u></p>	<p>依本措施評鑑小組第2次會議決議事項，明定考核結果之處理方式。</p>

修正規定	原規定	說明
<p><u>機關限期該執行單位更正填報資料。</u></p> <p><u>6、前述第 3~5 項之執行單位未於期限內完成改善者，</u> <u>由其所屬上級機關對該機關或學校首長及執行人員</u> <u>予以懲處；若有特殊理由，</u> <u>得由所屬上級機關認定後不列入懲處。</u></p>		
<p><u>(二)各執行單位之年度及夏月節約能源執行成效考核結果及處理建議，由經濟部彙整陳報行政院核定後，函送行政院所屬一級機關及各縣市政府轉知所屬各機關及學校辦理。</u></p>	<p>(二)經評鑑考核，獲評定為執行績優之單位，將予以表揚，其機關或學校首長及執行有功人員，將建請由各主管機關依規定予以敘獎。</p>	<p>1. 原規定之文字併入(一)之 1 項，並文字修正。</p> <p>2. 明定評鑑考核結果及處理建議之處理方式。</p>
	<p>(三)經評鑑考核，獲評定為執行不佳之單位，限期提出改善報告，並接受複評。複核結果仍不佳之執行單位，其機關或學校首長及執行人員應予以懲處。</p>	<p>原規定之文字併入(一)之 3 項，並文字修正。</p>